【法律15条の2の3】

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【西山処分場】（令和8年2月度）

対象期間 ： 令和8年2月1日 ～ 令和8年2月28日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量【規12条の7の33イ】

種類	数量（単位）
廃プラスチック類	（　　／月）
金属くず	（　　／月）
ゴムくず	（　　／月）
ガラス及び陶磁器くず	（　　／月）
がれき類	（　　／月）

展開検査の実施状況【規12条の7の33ハ】

実施回数	回
展開の場所	別紙1の通り※1
	平成　年　月　日
	平成　年　月　日
	平成　年　月　日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（月1回測定）【規12条の7の33ニ及び ホ】

採取場所	浸透水放流口		
採取日	令和8年2月25日		
分析結果が得られた日	令和8年3月6日		
BOD	浸透水（3,4, 5工区系統）	1.0	mg/ﾘｯﾄﾙ　基準値　20mg/ﾘｯﾄﾙ以下
	浸透水①（1, 2工区系統）	0.9	
COD			mg/ﾘｯﾄﾙ　基準値　mg/ﾘｯﾄﾙ以下
異常の有無	有 ・ 無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4			

水質検査の実施状況と措置（年1回測定）【規12条の7の33ニ及び ホ】

	地下水		浸透水
採取場所	地下水観測井No. 1	地下水観測井No. 2	浸透水
採取日	令和8年1月28日	令和8年1月28日	令和8年1月28日
分析結果が得られた日	令和8年3月2日	令和8年3月2日	令和8年3月2日
分析の結果	別紙の通り※3	別紙の通り※3	別紙の通り※3
異常の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無

施設の点検【規12条の7の33ロ】

	①地滑り防止・沈下防止	②立て札	③囲い
点検日	令和8年2月25日	令和8年2月25日	令和8年2月25日
異常の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
	④雨水排出設備	⑤浸透水の採取設備	⑥えん堤
点検日	令和8年2月25日	令和8年2月25日	令和8年2月25日
異常の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　いずれかを記載すること。※3　別紙に記載するか計量証明書を添付すること。　※4　異常が認められた場合のみ記入すること。

（別紙2）[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

水質検査結果[安定型]

採取日；　令和8年1月28日
報告日；　令和8年3月2日

		単位	基準値	地下水①	地下水　②	浸透水（放流口）	浸透水①（放流口）
1	アルキル水銀	mg/L	不検出	(0.0005未満）検出せず	(0.0005未満）検出せず	(0.0005未満）検出せず	(0.0005未満）検出せず
2	総水銀	mg/L	0.0005 以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
3	カドミウム	mg/L	0.003 以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
4	鉛	mg/L	0.01 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
5	六価クロム	mg/L	0.05 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
6	砒素	mg/L	0.01 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
7	全シアン	mg/L	不検出	(0.1未満）検出せず	(0.1未満）検出せず	(0.1未満）検出せず	(0.1未満）検出せず
8	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	不検出	(0.0005未満）検出せず	(0.0005未満）検出せず	(0.0005未満）検出せず	(0.0005未満）検出せず
9	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
11	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
12	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1 以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006 以下	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
19	チウラム	mg/L	0.006 以下	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
20	シマジン	mg/L	0.003 以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
21	チオベンカルプ	mg/L	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
22	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
23	セレン	mg/L	0.01 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
24	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
25	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ(クロロエチレン）	mg/L	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満